郑环验[2017]49号

郑州市环境保护局 关于《郑州梅岭 220KV 开关站工程(二期)竣工 环境保护验收申请》的批复

国网河南省电力公司郑州供电公司:

你公司报送的《郑州梅岭220KV 开关站工程(二期)竣工环境保护验收申请》和由国电环境保护研究院编制的《郑州梅岭220KV 开关站工程(二期)竣工环境保护验收调查表》(以下简称《调查表》)收悉,该项目环保验收审批事项已在郑州市人民政府网站公示期满。根据局辐射环境管理处技术审查意见,经研究,批复如下:

一、工程建设内容

项目位于河南省郑州市107辅道与姚桥路交叉口东北角。前期

已建220kV 开关站, 220kV 出线6回; 本期扩建1×240MVA 主变, 220kV 出线间隔6回, 10kV 出线间隔12回。

- 二、《调查表》表明该项目环保手续齐备;污染防治设施已按环评要求建设落实;变电站和线路的噪声、工频电场强度、工频磁感应强度、无线电干扰值均能够达到相关标准要求;生态环境影响得到了有效恢复。
- 三、根据验收组及辐射环境管理处技术审查意见,同意该项目通过竣工环境保护验收。
 - 四、工程投入运行后应做好电磁、声环境的日常监测工作。
- 五、加强对公众电磁知识宣传,妥善解决投诉问题,确保社会稳定。

六、项目环境保护日常管理工作由郑州市危险废物和辐射环 境监督管理中心负责,郑东新区环保局做好协助工作。

2017年9月21日

主办:局审批办

郑州市环境保护局办公室

2017年9月21日印发