## 郑环验[2017]58号

## 郑州市环境保护局 关于《荥阳市第二人民医院项目竣工环保验收 申请》的批复

## 荥阳市第二人民医院:

你单位上报的《荥阳市第二人民医院项目竣工环保验收申请》 收悉,该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。 经研究,批复如下:

- 一、项目位于荥阳市索河路西段路南,建设内容包括门诊楼、外科病房楼、内科病房楼、康复中心、行政办公楼及其它配套设施等,占地面积13968.57m²,设置床位300张。项目总投资3500万元。
- 二、经现场对项目环保设施进行检查,并对荥阳市环境保护监测管理站编制的《荥阳市第二人民医院项目竣工环境保护验收

监测报告》(XHJC579-YS2016284)进行审查,我局认为,该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求,项目竣工环境保护验收合格。

- 三、该项目已建成并正常使用的环境保护设施及污染物排放 监测结果
- 1. 废气: 污水处理站恶臭气体采取封闭措施达标排放,排放满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3限值要求。
- 2. 废水: 污水处理站采用"水解酸化+好氧处理"工艺,处理规模300m³/d,处理后的废水满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2标准要求后,再进入荥阳市第一污水处理厂进一步处理。
- 3. 噪声: 采取安装减震支架、隔声等措施。院区厂界昼、夜间 噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。
- 4. 固废: 各类医疗废物和固体废物分类存放。建设有专门的危废暂存间,医疗废物收集暂存后定期交由郑州瀚洋天辰危险废物处置有限公司进行无害化处置;污泥脱水后收集存放于污泥暂存间,定期交由河南天辰环保科技股份有限公司进行处理。

四、根据验收监测数据计算得出,主要污染物排放总量 COD 为0.28t/a,氨氮0.028t/a,符合郑州市环境保护局出具的《建设项目主要污染物总量指标备案表》(项目编号:4101001153)指

标要求。

五、自本批复下达之日起,该项目可以正式投入运行。未经 环保部门同意,该项目的各项配套环保设施不得擅自停运,更不 得擅自拆除。

六、项目日常环保管理工作由荥阳市环保局负责,郑州市环 境监察支队做好督察巡查工作。

2017年9月27日

主办:局审批办

郑州市环境保护局办公室

2017年9月7日印发