

17-29 日市攻坚办督导不符合“7 个 100%”问题工地清单

(要求停工一周工地)

序号	督查时间	项目名称	项目位置	存在问题	责任单位	备注
1	10.25	二七区汝河花苑	汝河路与嵩山路交叉口东约 100 米路南	1. 自动冲洗设施损坏, 临时使用两台洗车机; 2. 部分黄土苫盖不严; 3. 未设置扬尘标志牌。	二七区	
2	10.26	大河社区安置	大河社区安置	工地土方作业未湿法作业、检查时三员不在位、三员和扬尘标志牌未填写。	惠济区	
3	10.27	保利心语上品新天地	中原西路 69 中西隔壁	进出厂道路泥泞, 项目内积尘严重, 破拆路面雾炮离作业点太远起不到降尘效果。	中原区	一个月发现两次违规问题
4	10.27	华润乐府一期	二七区华润乐府一期	土方回填, 无冲洗设施, 车辆带泥上路。	二七区	
5	10.28	誉景朗誉园一期	金水区花园路与北三环交口向东 200 米路北	内部倒土, 未湿法作业, 调度银行学校专责小组无人应答。	金水区	一个月发现两次违规问题